



Obra:	PUENTE ENTRONQUE MOLINITO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 28+980	Fecha:	05/12/2017
SPT:	1 Muestra N°: 14	Laboratorista:	JARC
Prueba N°:	1 Profundidad: 7.70 - 8.30 m		



$W_L = 26.44 \%$
 $W_P = 24.29 \%$
 $IP = 2.14 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

SM- ARENA LIMOSA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
30	1	10.593	14.481	13.704	0.777	3.111	24.98
27	2	10.838	15.116	14.242	0.874	3.404	25.68
23	3	9.174	13.353	12.459	0.894	3.285	27.21
21	4	10.283	14.642	13.692	0.95	3.409	27.87

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	8.661	10.155	9.863	0.292	1.202	24.29