



Obra:	PUENTE ENTRONQUE MOLINITO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 28+980	Fecha:	05/12/2017
SPT:	2	Muestra N°:	1
Prueba N°:	1	Laboratorista:	ABJ
	Profundidad:		0.60 -1.20 m



$W_L = 27.42 \%$
 $W_P = 23.68 \%$
 $IP = 3.74 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

SM- ARENA LIMOSA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
32	1	12.654	15.874	15.229	0.645	2.575	25.05
29	2	13.345	16.032	15.469	0.563	2.124	26.51
22	3	13.432	16.427	15.766	0.661	2.334	28.32
19	4	13.030	16.483	15.689	0.794	2.659	29.86

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	8.700	9.144	9.059	0.085	0.359	23.68