



Obra: PUENTE ENTRONQUE MOLINITO
Localización: KM 28+980
SPT: 2 **Muestra N°:** 18-19
Prueba N°: 7 **Profundidad:** 12.40 - 13.11 m

Descripción CLASIFICACIÓN
Fecha: 05/12/2017
Laboratorista: ABJ



$W_L = 33.68 \%$
 $W_P = 25.10 \%$
 $IP = 8.58 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

**ML- LIMO ARENOSO DE BAJA
PLASTICIDAD**

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
30	1	9.284	12.895	12.052	0.843	2.768	30.46
28	2	8.290	12.941	11.798	1.143	3.508	32.58
24	3	8.553	11.537	10.771	0.766	2.218	34.54
22	4	10.025	13.233	12.396	0.837	2.371	35.30

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	17.991	18.928	18.740	0.188	0.749	25.10