



Obra:	PUENTE ENTRONQUE MOLINITO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 28+980	Fecha:	05/12/2017
SPT:	2	Muestra N°:	22-23
Prueba N°:	9	Profundidad:	14.80 - 15.55 m
		Laboratorista:	ABJ



$W_L = 26.45 \%$
 $W_P = 22.45 \%$
 $IP = 4.00 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.
SM- ARENA LIMOSA CON GRAVA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
30	1	102.820	105.147	104.696	0.451	1.876	24.04
28	2	101.130	104.012	103.420	0.592	2.290	25.85
23	3	103.510	105.665	105.200	0.465	1.690	27.51
18	4	103.420	105.134	104.742	0.392	1.322	29.65

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	10.990	11.710	11.578	0.132	0.588	22.45