



Obra: PSV ENTRONQUE MOLINITO 29+139.70
Localización: 0
SPT: 1 **Muestra N°:** 23
Prueba N°: 9 **Profundidad:** 13.60 - 14.20 m

Descripción: CLASIFICACIÓN
Fecha: 01/12/2017
Laboratorista: ALH



$W_L = 24.44 \%$
 $W_P = 22.17 \%$
 $IP = 2.27 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

SM - ARENA LIMOSA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
30	1	13.169	16.150	15.660	0.49	2.491	19.67
28	2	13.407	16.331	15.799	0.532	2.392	22.24
21	3	13.095	15.464	15.000	0.464	1.905	24.36
16	4	13.457	15.442	15.010	0.432	1.553	27.82

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	11.380	11.661	11.610	0.051	0.230	22.17