



Obra: PSV ENTRONQUE MOLINITO 29+139.70
Localización: 0
SPT: 1 **Muestra N°:** 6
Prueba N°: 2 **Profundidad:** 3.00 - 3.60 m

Descripción CLASIFICACIÓN
Fecha: 01/12/2017
Laboratorista: ALH



$W_L = 25.77 \%$
 $W_P = 23.39 \%$
 $IP = 2.38 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

SM - ARENA LIMOSA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
31	1	8.214	12.058	11.409	0.649	3.195	20.31
29	2	8.087	13.070	12.065	1.005	3.978	25.26
23	3	10.268	14.198	13.341	0.857	3.073	27.89
19	4	9.107	13.102	12.191	0.911	3.084	29.54

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	11.498	12.495	12.306	0.189	0.808	23.39